


Les installations électriques dans les parties communes des immeubles d'habitation

Les principales anomalies électriques

85 %

Prise de terre et installation de mise à la terre défectueuses




28 %

Anomalie sur les dispositifs de protection contre les surintensités




72 %

Risques de contacts directs avec des éléments sous tension



10 %

Anomalie sur l'appareil général de commande et de protection



48 %

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage



9 %

Anomalie sur le dispositif de protection différentielle placé à l'origine de l'installation électrique

