


## Les installations électriques de plus de 15 ans dans les logements (logements construits avant 2009)

Sur la base de 400 000 diagnostics électriques obligatoires (DEO) analysés par région :  
% des installations électriques de plus de 15 ans comportant au moins une anomalie électrique



Suivant les régions :  
entre 78 %  
et 87 %  
comportent au moins une  
anomalie électrique

Analyse réalisée par Diagamter